



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2013.gada 9.aprīlī Nr.2.1.-19/ 401

Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem

Daugavpilī

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF).

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
Lūdzam izslēgt no Nolikuma 13.4.8.punkta vārdus „būvdarbu darbu veidiem un apjomiem”, sakarā ar to, ka Publisko iepirkuma likuma 42.2.1.punkts nosaka, ka atsauksmes ietver ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti”, nevis par „būvdarbu darbu veidiem un apjomiem”.	Tiks veikti grozījumi Nolikuma 13.4.8.punktā izslēdzot vārdus „būvdarbu darbu veidiem un apjomiem,”
Iepirkuma 7.daļa „Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija”	
Darbu izpildes grafika sastādīšanai ir nepieciešams zināt, kādas telpas jāremontē pirmām kārtam 2013.gadā un kādas telpas remontu var pārnest uz 2014.g., lai nepārtraukt mācību procesu.	Pretendentam pašam jā sastāda darbu veikšanas kalendāro laika grafiku, ņemot vērā „Finanšu piedāvājuma un kalendārā laika grafika sagatavošanas vadlīnijas” (nolikuma C10 pielikumā).
Apkures sistēmas 1.stāva shēmā AVK – 2.lapa norādīta inženiertīklu likšana grīdā gaitenja telpā Nr.130 un 140. Projekta lapās TP AR-14, 15 nav norādīta grīdu atsegšana gaitenja telpā Nr.130 un 140, kas šajā gadījumā ir papildus izdevumi.	Apkures sistēmas cauruļvadus 1.stāva telpās Nr.130 un 140 ielikt zem griestiem. Šajā gadījumā papildus izdevumi nav nepieciešami.

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektores 1.vietniece

I.Natarova

O.Sokolovska
65422235