



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2014.gada 7.janvārī Nr.2.1.-19/ 15

Atbildes uz Pretendenta
jautājumiem

Daugavpilī

Par iepirkuma „Špoģu mūzikas un mākslas skolas ēkas fasāžu vienkāršota renovācija” nolikumu (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2013/32/KPFI).

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
1. Projektā (AR-9 lapā „Maināmo durvju specifikācija”) ir norādītas metāla durvis ar rūdīta stikla stiklojumu, bet darbu apjomos (tāme Nr.6 „Durvju bloku nomaiņa” pozīcija 2.1.) ir norādītas PVC durvis. Lūdzam precizēt, no kāda materiāla ir paredzētas durvis?	Saskaņā ar norādīto AR-9 lapā „Maināmo durvju specifikācija”.
2. Projektā (AR-9 lapā „Maināmo durvju specifikācija”) ir noteikti durvju izmēri, bet darbu apjomos (tāme Nr.6 „Durvju bloku nomaiņa” pozīcija 2.1.) durvju izmēri atšķiras. Lūdzam precizēt durvju izmērus.	Saskaņā ar norādītājiem izmēriem AR-9 lapā „Maināmo durvju specifikācija”.
3. Projektā (AR-9 lapā „Maināmo durvju specifikācija”) ir noteikta durvju krāsa RR23-pelēka, bet darbu apjomos (tāme Nr.6 „Durvju bloku nomaiņa” pozīcija 2.1.) durvju krāsa norādīta balta. Lūdzam precizēt durvju krāsu.	Saskaņā ar norādīto AR-9 lapā „Maināmo durvju specifikācija”.
4. Projektā (AR-9 lapā „Maināmo durvju specifikācija”) ir noteikts velux loga izmēri 660x1400mm – 4 gb., bet darbu apjomos (tāme Nr.5 „Jumta seguma maiņa” pozīcija 2.21.) ir norādīta 550x780mm – 2 gb. Lūdzam precizēt velux loga izmēru un skaitu.	Kopā ir 4 logi 660*1400. No tiem 2 esošie un 2 jaunie. Esošo logu izmērus jāprecizē pirms demontāžas – montāžas darbiem.

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektore

O.Sokolovska
65422235

V.Kezika