



1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA			
TELPAS Nr.	TELPAS KOSAUKUMS	PLATĪBA m²	APG. LĪMENIS
1-1	Tualets	10.85	160 lūx
1-2	Noliktava	15.73	160 lūx
1-3	Tualets	12.86	100 lūx
1-4	Invalidu tualets	2.88	100 lūx
1-5	Telpa	13.51	200 lūx
1-6	Priekštelpa	15.66	200 lūx
1-7	Gārbtuve	16.01	150 lūx
1-8	Noliktava	17.74	150 lūx
1-9	Darbnīca	61.94	300 lūx
1-10	Koridors	5.8	160 lūx
1-11	Paļīggtelpa	13.2	150 lūx
1-12	Darbnīca	55.43	300 lūx
1-13	Noliktava	20.97	150 lūx
1-14	Kabineta	13.0	300 lūx
1-15	Paļīggtelpa	7.7	200 lūx
1-16	Koridors	12.7	150 lūx
1-17	Koridors	3.75	160 lūx
1-18	Mazgāšanas telpa	11.9	300 lūx
1-19	Virtuve	25.7	300 lūx
1-20	Ēdnīca	59.73	200 lūx
1-21	Ēdnīca	16.15	200 lūx
1-22	Ēdnīca	12.66	200 lūx
1-23	Kāpņu telpa	15.6	150 lūx
1-24	Kāpņu telpa	13.7	150 lūx
1-25	Koridors	2.92	150 lūx
1-26	Garderobe	17.4	160 lūx
1-27	Pirmakotlas grupas rotaļu telpa	81.63	500 lūx
1-28	Pirmakotlas grupas mīcību telpa	40.87	500 lūx
1-29	Kabineta	38.73	500 lūx
1-30	Gārbtuve	14.42	150 lūx
1-31	Koridors	90.94	160 lūx
1-32	Koridors	99.47	150 lūx
1-33	Kāpņu telpa	11.33	150 lūx
1-34	Koridors	3.23	100 lūx
1-35	Kāpņu telpa	14.51	160 lūx
1-36	Gārbtuve	13.03	150 lūx
1-37	Gārbtuve	15.14	150 lūx
1-38	Gārbtuve	12.76	150 lūx
Kopā:		923.81	

**PIEZĪMES:**

1. Spriegums tīklā 3x230V; TN-C-S sistēma, gaismas ķermeņu metāliskie korpusi savienoti ar PE kopnēm ar atsevišķu (dzelteni-zaļu) dzīslu.
2. Elektrobarošanas shēmas skat. EL-3; EL-4.
3. Barošanas maģistrālo tīklu skat. EL-22.
4. Grupu tīklu izpildīt ar kabeli MMJ vai līdzvērtīgiem kabeļiem.
5. Avārijas gaismai tīkla grupā pieslēgt atsevišķi ar kab. 4x1.5mm<sup>2</sup> (no slēdža līdz gaismekļiem).
6. Kabeļu instalāciju veikt slēpti sienās un zem piekārāmiem griestiem (tieši pie griestiem, stiprinot ar skāvām), gofrētās PVC caurulēs, saskapojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām. Caurules Ø precīzēt montāžas laikā.
7. Gaismekļus, slēdžu tipus un izvietojamā vietas, piesaistes, pirms montāždarbiem precīzēt.
8. Slēdžu montāžas augstums 1050mm.
9. Plāni paredzēti krāsainai drukāšanai.

A		Precizāts apgaismas ierāme izvietojums.		Inga Tereskina	
IZM.		DAT.		INIC.	
		APRAKSTS		PAR.	
Pasūtītājs: Daugavpils novada dome, reģ. Nr. 90009115957, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401				Objekts: Lāču pamatskolas rekonstrukcija	
		Paraksts		Adrese: Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Locīti, Muzeja iela 2	
BPDV		Inga Tereskina		Līguma Nr.: 100./12-3.37.4.	
Izstrādāja: Tatjana Štāne				Mērogs: 1:100	
				Stadija	
				TP	
				Lapas	
				EL - 18A	
				Res. Nr.	