



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2011.gada 26.jūlijā Nr. 04.1-09/708
Daugavpilī

Pretendentiem

Par konkursa „Būvdarbu veikšana
Daugavpils novada estrādes rekonstrukcijai
Višķu pagastā” nolikumu

Daugavpils novada domes iepirkuma komisija sniedz atbildes uz pretendantu rakstisko jautājumu par konkursa „Par konkursa „Būvdarbu veikšana Daugavpils novada estrādes rekonstrukcijai Višķu pagastā” iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2011/17//ELFLA) nolikumu:

1.jautājums „Pozīcijai: Ekstrudēts polistirols Ecoprim 200 δ=50 mm - mērvienība dota m3 - iespējams notikusi kļūda, jo šeit mērvienībai jābūt m2”

Atbilde: Lokālajā tāmē 1-1 „Estrādes rekonstrukcijas būvdarbi” 14. sadaļā „Grīdu sagatavošana un apdares darbi ARD-7” 3., 10. un 18.pozīcijā materiāla Ekstrudēts polistirols Ecoprim 200 δ=50 m mērvienībai jābūt m2. Lūdzam izlabot.

2.jautājums „TP ietvaros ir jāveic estrādes tērauda konstrukciju attīrīšana. Tā kā tas ir darbietilpīgs process, kuru jādara ar smilšu strūklas paņēmienu, līdz ar to: vai Pretendenti var saņemt metālkonstrukciju tehnisko projektu.”

Atbilde: Višķu estrādes rekonstrukcijas tehniskais projekts ir izstrādāts esošas būves rekonstrukcijai, tādēļ šī projekta ietvaros ir izstrādāti tikai rekonstrukcijas veikšanai nepieciešamo darbu risinājumi. Saglabājamo metāla konstrukciju tīrīšanas, gruntēšanas un krāsošanas darbu apjomī ir doti rekonstrukcijas projekta IS - Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā, BA - Būvdarbu apjomu sarakstā. Metāla konstrukciju tīrīšanas veids tehniskajā projektā nav noteikts, to izvēlas pretends, uzņemoties atbildību par pietiekami kvalitatīvu metāla konstrukciju virsmu sagatavošanu, gruntēšanas un krāsošanas procesam.

Pretendentu ievēribai!

1. Lokālā tāmē 1-3 „Vedināšanas ierīkošana AVK-5” poz.8 „Ventilatoru montāža (ar grozījumiem, kas izdarīti 18.07.2011), kur kļūdaini norādīts ventilatoru daudzums. Lūdzam izlabot 8.pozicijā materiālu un darba daudzumu šādā redakcijā:

8	Ventilatoru montāža (ar grozījumiem , kas izdarīti 18.07.2011)	gb.	2
	Sadzīves ass ventilators "Manrose" komplektā ar iebūvētu laika releju, lokano gaisa vadu IJ 100mm, un āra gaisa restes, XP 100 T~230V;25W (ar grozījumiem, kas izdarīti 18.07.2011)	gb.	2

2. Lokālā tāmē 1-8 „Zemējums zibensaizsardzības montāža EL-8” poz.5 „Alumīnija stieple ø8mm,, nav noradīts apjoms, jo darbs nav paredzēts.

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektore 1.vietniece



I.Natarova

65422235 O.Sokolovska