



TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m ²
1	KATLU TELPA	156,8
2	ŠĶELDAS NOLIKTAVA (NOJUME)	85,6
3	VĒJTVERIS	3,8
4	OPERATORA TELPA	16,1
5	APKOPŠANAS INVENTĀRA TELPA (H=3,0m)	3,0
6	PRIEKŠTELPA (Hp.g. =3,0m)	2,6
7	TUALETE (Hp.g. =3,0m)	1,9
8	DUŠAS TELPA (Hp.g. =3,0m)	2,2
9	ĢĒRBTUVE	11,4
KOPĀ:		283,4


Apkures sistēmas Nr. 2
radiatoru apsāistes shēma




Apkures sistēmas Nr. 1
radiators apsāistes shēma



APKURE. AKSONOMETRISKĀ
SHĒMA.



APKURE. REGULĒŠANAS
MEZGLA SHĒMA.



TEHNISKIE NORĀDĪJUMI

Plānā un griezumos neuzrādītos cauruļvadus, montēt pēc shēmas ērtai apkalpošanai izdevīgos augstumos.
Apkures caurules izolēt ar Paroc akmens vates čaulām 20mm biezumā, pārklājumā alum. folija.
Sistēmas augstākās vietās montēt automātiskos atgaisotājus, bet zemākās vietās sistēmas tukšošanu.
Rasējumos neuzrādīt diametri-Ø15mm.

±0,000=129,500 BAS

SK "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 4003226022		P-11-009	
PASŪTĪTĀJS:	DAUGAVPILS NOVADA DOME	STADIJA	TP
BŪVOBJEKTS:	DAUGAVPILS NOVADA SVENTES PAGASTA SVENTES CIEMA KATLUMĀJAS UN SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA, 1. KĀRTA "SVENTES PAGASTA KATLUMĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NĒMĀRŅA" ALEJAS IELĀ 1a, SVENTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ.	LAPAS NR.	AVK - 2
RASĒJUMS:	APKURE, PLĀNS, AKSONOMETRISKĀ SHĒMA, REGULĒŠANAS MEZGLA SHĒMA.	LAPU SKAITS	
		MĒROGS	1:100
		FORMĀTS	A2
		ARHĪVA NR.:	P11009_AVK_2
DAĻAS VAD.	V. MIEŽITE	DATUMS	18.01.2012.
IZSTRĀDĀJA	V. MIEŽITE	AIZVIETO	
		LAPAS CAUREJOS. NR.	