

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.

PROJEKTĀ IR IZSTRĀDĀTS SILTUMTĪKLU PIESLĢGUMS NO REKONSTRUČJAMĀS SVENTES KATLU MĀJAS PIE ESOŠAJĀM SVENTES PAGASTA SILTUMTRASČM. PČC SVENTES PAGASTA SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJAS (2. BŪVNICĪBAS KĀRTA), SILTUMTRASES IZVADI NO KATLU MĀJAS JĀIZBŪVČ SASAKAŌĀ AR 2.KĀRTAS SILTUMTĪKLU PROJEKTU NR. P-10-008-2.
2.

SILTUMTĪKLU BŪVVEIDS - BEZKANĀLA. CAURUĻVADI - RŪPNIECISKI IZOLČTAS "POLIUR" 2.SČRIJAS CAURULES ; ST.37;DIN1626;10,20 GOST 1050-88 AR PUTUPOLIURETĀNA SILTUMIZOLĀCIJU PČC LVS EN 253:2003 NO POLIURETĀNA AR KOMPONENTIEM POLIOLA UN IZOCIANĀTA UN PUTOJŌĀĀ AĪENTA -CIKLOPENTĀNA, SLČGTO ĢĻNU DAUDZUMA - 92 % MIN, SERDES BLĪVUMA 60 KG/M3, MIN. SPIEDES PRETESTĪBU - 0.4 MPA,SILTUMVADĪTSPČJU PIE 50°C-0.027 W/M*K.
3.

SAKARU UN ELEKTRO KABEĻU KRUSTOJUMU VIETĀS UN AIZSARGJOSLĀ PAREDZČT GRUNTS NOSTIPRINĀĢANU. ĢĻRSŌJOT SAKARU UN ELEKTRO KOMUNIKĀCIJAS, TĀS NEPIECIEĢAMS NOSTIPRINĀT UN MEHĀNISKI AIZSARGĀT.
4.

ĢĻRSŌJUMOS AR CITĀM KOMUNIKĀCIJĀM UN AIZSARGJOSLĀ DARBUS VEIKT BEZ MEHĀNISMU PIELIETOJUMA, NEIZMANOTOT VIBROLENTES VIRS KOMUNIKĀCIJU KRUSTOJUMIEM UN TO TUVUMĀ. IEVČROT GRUNTS ĪPAĢĪBAS UN NEATSTĀT ATSEGTAS KOMUNIKĀCIJAS.
5.

SILTUMTRASES IZVIETOJUMU PLĀNĀ MONTĀPAS LAIKĀ IESPCJAMS KORĪČT AUTORU UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ (SASKAŌOJOT AR AUTORU).
6.

IESPCJAMA CITU RAPŌTĀJU ANALOGU CAURUĻU PIELIETOĢANA, IEVČROJOT IZSTRĀĢĢJUMA KVALITĀTES, TEHNISKĀS UN GABARĪTIZMČRU PRASĪBAS UN, SASKAŌOJOT, AR PROJEKTA AUTORU.
7.

RŪPNIECISKI IZOLČTĀS CAURULES IR AR DEFEKTU SIGNĀLVADIEM. SIGNALIZĀCIJAS SISTČMU MONTČT PČC CAURUĻVADU PIEĢĢĢTĀJFIRMAS REKOMENDĀCIJĀM.
8.

PROJEKTS IZSTRĀĢĢTS SASKAŅĀ AR LR MK NOTEIKUMIEM NR.1069 "NOTEIKUMI PAR ĀRĒJO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU IZVIETOJUMU PILSĒTĀS, CIEMOS UN LAUKU TERITORIJĀS" UN STANDARTU LVS EN 13941:2003 " AR IZOLĀCIJU APVALKOTO CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPĢĢĢDES CAURUĻVADU SISTĒMU PROJEKTĒŠANA UN MONTĀŽA".
9.

SASKAŅĀ AR ŠŌ STANDARTU SILTUMTRASE ATBILST PROJEKTA KĻASEI "A" . MONTĀŽAS DARBI UN PĀRBAUDES VEICAMAS PĒČ ŠĪ STANDARTA NORĀĢĢJUMIEM, ATBILSTŌŠĪ PROJEKTA KĻASEI "A" UN, IEVĒROJOT, FIRMAS "POLIURS" MONTĀŽAS INSTRUKCIJU CV4.04
10.

SILTUMTRASES MONTĀŽAS DARBUS DRĪKST VEIKT TĪKAI KVALIFICĒTS UN ATBILSTŌŠĪ ATESTĒTS PERSONĀLS, IEVĒROJOT, DROŠĪBAS TEHNIKAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.

SAT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS NR.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
SAT-1	ĀRĒJĀ SILTUMTRASE. VISPĀRĪĢIE RĀĢĢTĀJI.	
SAT-2	SILTUMNESĒJA C/V SADALĪJUMS PA KATLU TELPU PIESLĒĢGUMAM PIE ESOŠAJIEM SILTUMTRASES	
	IZVADIEM. PLĀNS. SHĒMA. M1:100	
SAT-3	ĀRĒJĀ SILTUMTRASE. PLĀNS. M1:500	
SAT-4	ĀRĒJĀ SILTUMTRASE. GARENPROFILI.	
SAT-5	ĀRĒJĀ SILTUMTRASE. SILTUMTRASES GRIEZUMS 1-1; 2-2. M1:25	
SAT-6	SILTUMTRASE. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.DARBU APJOMI.	3 LAPAS

SAT DAĻAS APZĪMĒJUMI

T1;T2Ø88.9x3.6/180

ST PROJEKTĒJAMĀ BEZKANĀLA SILTUMTRASE PLĀNĀ

L1
90° SILTUMTRASES LABAIS PAGRIEZIENS 90°

K1
90° SILTUMTRASES KREISĀIS PAGRIEZIENS 90°

ŠĪ BŪVPROJEKTA SAT DAĻAS
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNŌRMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĢTĀJA:

VIJA MIEZĪTE

(vārds un uzvārds)

50-1412

(sertifikāta nr.)

18.01.2012

(datums)

(paraksts)

±0,000=129,500 BAS		
<div><div>STRASKonsultanti</div><div>"STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022</div></div>		P-11-009
PASŪTĢTĀJS:		STADIJA TP
DAUGAVPILS NOVADA DOME		LAPAS NR. SAT-1
BŪVOBJEKTS: DAUGAVPILS NOVADA SVENTES PAGASTA SVENTES CIEMA KATLU MĀJAS UN SILTUMTĪKLU REKONSRTUKCIJA. 1. KĀRTA "SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAIŅA" AĻEJAS IELĀ 1a, SVENTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ		LAPU SKAITS 6
		MĒROGS B/M
RASĒJUMS:		FORMĀTS A3
ĀRĒJĀ SILTUMTRASE. VISPĀRĪĢIE RĀĢĢTĀJI.		ARHĪVA NR.: P11009_SAT_1
		DATUMS 18.01.2012.
DAĻAS VAD.	V.MIEZĪTE	AIZVIETO
IZSTRĀĢĢJA	V.MIEZĪTE	LAPAS CAUREJŌŠ. NR.