



- PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:
- Ugunsdzēsības signalizācijas kontroles panelis "J408-8"
 - Dūmu/siltuma detektors
 - Dūmu detektors aiz piekārtiem griestiem
 - Darbības rokas detektors
 - Ugunsdzēsības sirēna "AH-03127S"
 - Ārējā ugunsdzēsības sirēna "AH-03127BS"
 - Kabelis JE-H(ST)H-FE 180/E30 2x0.8 -nosacītā trase
 - Kabelis JY(ST)Y 1x2x0.8 -nosacītā trase
 - Spēka kabelis (N)HXH FE180/E30 3x1.5 -nosacītā trase
 - Ventilācijas bloķēšanas relejs 24/230, NC/NO, ESMI

kabeļi uz- stāvu augstāk
kabeļu stāvvads, caurules PVC d- mm
kabeļi uz- stāvu zemāk

- IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠIFRĒJUMS:
- Detektora kārtas numurs zonā
 - Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas zonas numurs
 - Detektora apzīmējums: D-dūmu detektors
S-siltuma detektors
K-dūmu un siltuma detektors
R-rokas darbības detektors

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m ²
1	KATLU TELPA	156,8
2	ŠĶELDAS NOLIKTAVA (NOJUME)	85,6
3	VĒJTVERIS	3,8
4	OPERATORA TELPA	16,1
5	APKOPŠANAS INVENTĀRA TELPA (H=3,0m)	3,0
6	PRIEKŠTELPA (Hp.g. =3,0m)	2,7
7	TUALETE (Hp.g. =3,0m)	2,0
8	DUŠAS TELPA (Hp.g. =3,0m)	2,2
9	ĢĒRBTUVE	11,4
KOPĀ:		283,6

±0,000=129,500 BAS

 "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022		P-11-009	
PASŪTĪTĀJS:		STADIJA	TP
DAUGAVPILS NOVADA DOME		LAPAS NR.	UAS - 2
BŪVOBJEKTS: DAUGAVPILS NOVADA SVENTES PAGASTA SVENTES CIEMA KATLU MĀJAS UN SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA		LAPU SKAITS	
1. KĀRTA "SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOVAIRĀ" ALEJAS IELĀ 1a, SVENTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ		MĒROGS	1:100
RASĒJUMS: UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA. PLĀNS AR UAS TĪKLIEM		FORMĀTS	A2
		ARHĪVA NR.:	P11009_UAS_2
		DATUMS	16.01.2012.
DAĻAS VAD.	G. SAMČUKS	AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	A. MEĻNIKS	LAPAS CAUREJOS. NR.	