

Nr.	NOSAUKUMS	TIPS VAI MARKA	MĒRV.	SKAITS	PIEZĪMES
IV. KABEĻU KĀPNES					
18	Kabeļu trepe 400 mm plata, garums l=3,0 m	KS35-400	gab.	1	MEKA
19	Sienas balsts (l=400 mm)	VKF-400 4kN	gab.	3	MEKA
20	Kabeļu trepes stiprinājuma skava	KK/KS20	gab.	6	MEKA
21	Gaismas rene (70x6000 mm)	MEK 70	gab.	2	MEKA
22	Stiprinājuma elements	MEK RPF-70	gab.	5	MEKA
23	Savienojums	MEK J-70	gab.	1	MEKA
24	Gala profils	MEK PK	gab.	2	MEKA
25	Gala vāciņš kabeļu trepei	ĀP	gab.	2	MEKA
26	Griestu skava		gab.	5	MEKA
27	Vītņstienis (l=2000mm)	GT-10	gab.	3	MEKA
28	Cinka krāsa	ZN SPRAY	gab.	1	MEKA
29	Stiprinājumu un savienojumu elementi		k-ts	1	
V. ZEMĒJUMA IETAISES					
30	Uztvērējmasts l=3,0 m	101 VL3000 5401 98 9	gab.	4	OBO Bettermann
31	Izolētas zibensaizsardzības komplekts, V-veida stiprinājums	101 VS-16 5408 97 8	gab.	6	OBO Bettermann
32	FlangFix sistēmas pamats	F-FIX-B16 5403 23 5	gab.	2	OBO Bettermann
33	Betona bloks FlangFix sistēmai, 16 kg	F-FIX-S16 5403 22 7	gab.	2	OBO Bettermann
34	Pieslēguma platne isCon vadam	isCon AP1-16 VA 5408 02 6	gab.	2	OBO Bettermann
35	Novadīšanas vads 35 mm ² ; Ø25 mm.	isCon 1000 W 5408 00 2	m	43	OBO Bettermann
36	StarQuick vadu turētājs PA	SQ-20 SW 2146 16 4	gab.	22	OBO Bettermann
37	Horizontāls zibens uztvērēis, cinkota apaļvads Ø8 mm	RD 8-FT 5021 08 1	m	350	OBO Bettermann
38	Horizontāls zemētājs, cinkota plakandzelzs 30x3,5 mm	5052 DIN 30X3,5 5019 34 5	m	200	OBO Bettermann
39	Vertikāls zemētājs, cinkots tērauda stienis Ø20 mm. l=1,5m	219 20 ST FT 5000 75 0	gab.	20	OBO Bettermann
40	Uzsišanas uzgalis vertikālā zemētājam Ø20 mm	1819 20BP 3041 21 2	gab.	10	OBO Bettermann
41	Uzsišanas galviņa vertikālā zemētājam Ø20 mm	1820 20 3042 20 0	gab.	10	OBO Bettermann
42	Universāla savienošanas apskava zemējuma stieņiem	2760 20 FT 5001 64 1	gab.	10	OBO Bettermann
43	Atdalītājklemme (stieple/lenta) Ø8÷10/30 mm		gab.	13	OBO Bettermann
44	Pretkorozijas materiāli		k-ts	1	OBO Bettermann
45	Stiprinājuma un savienojuma elementi		k-ts	1	OBO Bettermann
46	1 kV kabelis ar vara dzīslām 1x16 mm ²	PK16KEVI	m	20	Kelia Cables
47	Kabeļa kurpe Al/Cu 6÷50 mm ²	SAL 1.27	gab.	30	Ensto



"STRASA KONSULTANTI" SIA
BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084
TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742
INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022

P-11-009

PASŪTĪTĀJS:		STADIJA	TP
DAUGAVPILS NOVADA DOME		LAPAS NR.	EL-8.3
BŪVOBJEKTS: DAUGAVPILS NOVADA SVENTES PAGASTA SVENTES CIEMA KATLU MĀJAS UN SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA. 1. KĀRTA "SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAĪNA" ALEJAS IELĀ 1a, SVENTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ		LAPU SKAITS	
RASĒJUMS:		MĒROGS	b.m.
GALVENO MATERIĀLU SARAKSTS.		FORMĀTS	A4
		ARHĪVA NR.:	P11009_EL_8.3
		DATUMS	17.01.2012
DAĻAS VAD.	A. RADJUKS	AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	G. ATVARS	LAPAS CAUREJOŠ. NR.	