



PIEZĪMES:

- UZ ĒKAS JUMTA IZVEIDOT SIETVEIDA ZIBENS UZTVĒRŠANAS AIZSARGTĪKĻU (CINKOTS APALDZELZS Ø8 mm), KURA RŪTIS NAV LIELĀKAS PAR 5x5 m. ZIBENS UZTVĒRĒJU MONTĒT ≥0,1 m NO JUMTAS SEGUMA, MONTĀŽAS VEIDU PRECIZĒT DARBU GAITĀ.
- ZIBENS UZTVĒRŠANAS SISTĒMU SAVIENOT AR ĒKAS ZEMĒJUMA KONTŪRU, KURA PRETESTĪBA JEBKUR LAIKĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT Rzs 10.0. JA ŠIS NOSACĪJUMS NEIZPILDĀS, PAREDZĒT ZEMĒJUMA KONTŪRA PAPLAŠINĀŠANU, IEDZENOT PAPILDUS ELEKTRODUS, LĪDZ NOSACĪJUMS IZPILDĀS.
- VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LR SPĒKA ESOSĪEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM.
- VISAS METĀLA KONSTRUKCIJAS, KAS ATRODAS UZ JUMTA SAZEMĒT PIEVIENOJOT TĀS PIE ĒKAS ZEMĒJUMA KONTŪRA.
- GRIEZUMUS SKATĪT AR DAĻĀ.
- ŠO LAPU SKATĪT KOPĀ AR DAĻU.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	DAUDZUMS
	SK-1 RUĻĻU SEGUMS - ICOPAL	90,9 m²
	SK-2 RUĻĻU SEGUMS - ICOPAL	60,2 m²
	SK-3 JUMTA SEGUMS - "RUUKKI" T45, PE pārklājums no abām pusēm B=0,7mm	92,0 m²
	SK-4 RUĻĻU SEGUMS - ICOPAL	31,5 m²
	i=0,17 JUMTA SLĪPUMS UN KRITUMA VIRZIENS	
	VERTIKĀLĀS LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS VIETAS NO JUMTA, NOTEKCAURULES AR ĀRĒJO POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU; Ø 100 mm un Ø150 mm	
	HORIZONTĀLĀS LIETUS ŪDENS TEKNES; KRITUMA VIRZIENS; AR ĀRĒJO POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU ĒKAI HORIZONTĀLĀS TEKNES PAREDZĒTAS AR SILDKABELI	
	ZIBENS UZTVĒRĒJS CINKOTS APALDZELZS, Ø 8 mm	
	ZIBENS UZTVĒRĒJA NOLAIĒUMI UZ ĒKAS ZEMĒJUMA KONTŪRU CINKOTS APALDZELZS, Ø 8 mm (SKATĪT LAPU EL-2)	
	UZTVĒRĒJMASTS h=3000 mm	

±0,000=129,500 BAS	
	"STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 2711-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022
PASŪTĪTĀJS:	STADIJA TP
DAUGAVPILS NOVADA DOME	LAPAS NR. EL-5
BŪVOBJEKTS:	LAPU SKAITS
1. KĀRTA "SVĒNTES PAGASTA KATLŪ MĀJAS REKONSTRUKCIJA, 1. KĀRTA "SVĒNTES PAGASTA KATLŪ MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLŪ NĒMĀRĀS" ALEJAS IELĀ 1a, SVĒNTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADA	MĒROGS 1:100
RASEJUMS:	FORMĀTS A2
JUMTU PLĀNS AR ZIBENSĀSARDZĪBAS SISTĒMU	ARHĪVA NR.: P11009_EL_5
	DATUMS 17.01.2012.
DAĻAS VAD.	A. RADJUKS
IZSTRĀDĀJA	G. ATVARS
	ALZVIETO
	LAPAS CAUREJOS. NR.