



PIEZĪMES:

1. UZ ĒKAS AUGSTĀKOS PUNKTOS UZSTĀDĪT ZIBENS UZTVĒRĒJU (SPICE L=3000 MM). UZ ĒKAS JUMTA IZVEIDOT SIETVEIDA ZIBENS UZTVĒRŠANAS AIZSARGTĪKLU (CINKOTS APAĻDZELZS Ø8 MM), KURA RŪTIS NAV LIELĀKAS PAR 5X5 M. ZIBENS UZTVĒRĒJU MONTĀŽAS VEIDU PRECIZĒT DARBU GAITĀ.
2. ZIBENS UZTVĒRŠANAS SISTĒMU SAVIENOT AR ĒKAS ZEMĒJUMA KONTŪRU. ZIBENS UZTVĒRĒJU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR LATVIJAS STANDARTU LV EN 62305.
3. ZEMĒJUMA KONTŪRA PRETESTĪBA JEBKURĀ LAIKĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT  $R_z \leq 10 \Omega$ . JA ŠIS NOSACĪJUMS NEIZPILDĀS, PAREDZĒT ESOŠĀ ZEMĒJUMA KONTŪRA PAPLAŠINĀŠANU, IEDZENOT PAPILDUS ELEKTRODUS, LĪDZ NOSACĪJUMS IZPILDĀS.
4. VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LR SPĒKA ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
	ZIBENS UZTVĒRĒJS CINKOTS APAĻDZELZS, Ø 8 MM
	HORIZONTĀLS ZEMĒTĀJS CINKOTA PLAKANDZELZS 3,5x35 mm
	VERTIKĀLS ZEMĒTĀJS CINKOTS APAĻDZELZS, Ø16mm, l=3,0m
	PROJEKTĒJAMĀ ZIBENS UZTVĒRĒJA AIZSARDZĪBAS ZONA
±0,000=129,500 BAS	
<div><div><div>STRASAKONSULTANTI</div><div>SIK</div></div><div>"STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022</div></div>	
P-11-009	
PASŪTĪTĀJS:	
DAUGAVPILS NOVADA DOME	
BŪVOBJEKTS:	
DAUGAVPILS NOVADA SVENTES PAGASTA SVENTES CIEMA KATLU MĀJAS UN SILTUMTĪKLU REKONSRTUKCIJA. 1. KĀRTA "SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAĪNA" ALEJAS IELĀ 1a, SVENTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ	
RASĒJUMS:	
FASĀDE D - A AR ZIBENSAIZSARDZĪBAS SISTĒMU	
DAĻAS VAD.	
A. RADJUKS	
IZSTRĀDĀJA	
G. ATVARS	
STADIJA	
TP	
LAPAS NR.	
EL-6	
LAPU SKAITS	
MĒROGS	
1:100	
FORMĀTS	
A3	
ARHĪVA NR.:	
P11009_EL_6	
DATUMS	
17.01.2012.	
AIZVIETO	
LAPAS CAUREJOŠ. NR.	