

LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

2012. gada 10.februārī Nr. 02.1-19/83
Daugavpilī

Pretendentiem

Par konkursa "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa" nolikumu (iepirkuma id Nr.DND 2012/2 KPFI)

Daugavpils novada dome sniedz atbildes uz pretendenta rakstiskiem jautājumiem par konkursa "Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa" (iepirkuma identifikācijas numurs DND 2012/2 KPFI) nolikumu:

1. Tehniskajā projektā nav SM rasējumu, uz kuru pamata sastādīti darbu apjomi Nr.4. Lūdzam izsniegt SM rasījumus.

Atbilde:

Būvprojekts izstrādāts projektēšanas uzdevumā noteiktajā apjomā arhitektūras un celtniecības daļai, pamatojoties uz pamatiekārtu izvietojuma plānu, SM sadaļu izstrādā Pretendents atbilstoši tā piedāvātajai tehnoloģiskajai shēmai.

2. Rasējumos AR-2, AR-5 asīs 1-2, A÷B ir norādītas „metāla kāpnes”, bet darbu apjomos „metāla kāpņu” ierīkošana nav norādīta. Lūdzam izsniegt risinājumu par metāla kāpņu ierīkošanu (no kāda materiāla, ar kādiem pakāpieniem un nožogojumu jābūt uzstādītam metāla kāpnēm). Kādā tāmē un kurā pozīcijā jāiekļauj kāpņu ierīkošanas apjomi?

Atbilde:

Darbu apjomus skatīt sadaļā „Vispārceltnieciskie darbi”, Nr.1 poz. 31-35.

3. Šķeldas noliktava (nojume) – paredzēta kustīgās grīdas metālkonstrukciju ierīkošana – 9,17 tn, bet projektā nav izstrādāto rasējumu par grīdas ierīkošanu. Lūdzam izsniegt mezglu par „kustīgās grīdas” ierīkošanu, norādot enkurojumu, aizsargslāņus un iekārtu stiprināšanu.

Atbilde:

Kustīgās grīdas risinājumus izstrādā Pretendents atbilstoši tā piedāvātajai kustīgās grīdas tehnoloģiskajai shēmai.

4. Ģenerālplānā GP-3 ir norādīti trīs koki, kuri ir izvietoti asīs D-6. Objekta apskates laikā konstatēts, ka: 1) viens koks nokalta; 2) koki ir izvietoti tuvu ēkai, zari pieskaras jumtam un sienām,

kas traucēs darbu veikšanai. Lūdzam izsniegt risinājumu par koku aizsardzību vai izzāģēšanu. Kādā tāmē un kādos apjomos jāiekļauj koku aizsardzības vai izzāģēšanas darbi?

Atbilde:

Papildus pasākumi nav jāparedz.

5. Projektā un darbu apjomos nav esošā dūmeņa demontāžas. Kādā tāmē jāiekļauj esošā dūmeņa demontāža?

Atbilde:

Demontāžas darbi – Nr.12.

6. Saskaņā ar katlu iekārtu ierīkošanas tehnoloģiju, katlu un transportiera apkalpošanai ir nepieciešama kāpņu ar nožogojumu un skates tiltiņu ar nožogojumu ierīkošana.

Lūdzam izsniegt tehnisko risinājumu par:

- 1) skatlaukumumu ar nožogojumu un kāpņu ar nožogojumu ierīkošanu;
- 2) enkurojuma mezgla pie grīdas pamatnes vai pamatiem ierīkošanu.

Atbilde:

Risinājumus izstrādā Pretendents atbilstoši tā piedāvātajai tehnoloģiskajai shēmai.

7. Rasējumā SAT-3 ir norādīta siltumtrases demontāža, bet darbu apjomos nav norādīta siltumtrases demontāža, blīvriņu ierīkošana vai cauruļvadu galu apbetonēšana.


Kādā apjomā un kādā tāmē jāiekļauj siltumtrases demontāža?

Atbilde:

Īpaši pasākumi demontāžai (blīvriņu ierīkošana, galu apbetonēšana) nav paredzēti, izmaksas iekļaujamas sadaļā Demontāžas darbi Nr.12.

Vienlaicīgi paziņojam, ka Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv ir ievietots tehniskā projekta rasējums AR-8 „Fasāžu krāsu risinājumi” ar precizētiem fasāžu krāsu toņiem (PDF formātā), kurus jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu.

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektore



V.Kezika

O.Sokolovska, 65422235