



LATVIJAS REPUBLIKA  
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: [dome@dnd.lv](mailto:dome@dnd.lv), [www.dnd.lv](http://www.dnd.lv)

2013.gada 5.marta Nr.2.1.-19/ 250

**Atbildes uz Pretendentu  
jautājumiem**

Daugavpilī

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF)

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
„Lūdzam atsūtīt specifikācijas aprakstu objekta „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” Vaboles un Kalupes skolu teritoriju žogu izbūvei”	<p>Iepirkuma 7.daļas „Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija” tehniskajā specifikācijā darbu apjomos Nr.12 poz.15 „Metāla nožogojums ar stabu betonēšanu” paredzēt žogu no cinkotas stieples, sametinātu, pārklātu ar plastika slāni, acss izmērs 101.6 x 50.8 mm ±10mm, stieples diametrs 2,00/ 2,50 mm, krāsa - zaļa, stabu Ø 48mm, stabu sieniņu biezums 1.25/1.50mm. Stabu uzstādīšanas attālums no 2,5 m līdz 3 m. Nožogojuma h=1.50m.</p> <p>Iepirkuma 8.daļas „Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija” tehniskajā specifikācijā darbu apjomos Nr.15 poz.14 „Metāla nožogojums” paredzēt žogu no cinkotas stieples, sametinātu, pārklātu ar plastika slāni, acss izmērs 101.6 x 50.8 mm ±10mm, stieples diametrs 2,00/ 2,50 mm, krāsa - zaļa, stabu Ø 48mm, stabu sieniņu biezums 1.25/1.50mm. Stabu uzstādīšanas attālums no 2,5 m līdz 3 m. Nožogojuma h=1.50m.</p>

Daugavpils novada pašvaldības  
izpilddirektors 1.vietniece

I.Natarova

O.Sokolovska  
65422235