



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv,
www.dnd.lv

2013.gada 21.martā Nr.2.1.-19/ 330

**Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem**

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” nolikuma 1.daļu Graižu tilta rekonstrukcija (iepirkuma Id Nr. DND 2013/04/ERAF).

| Nr. | Pretendenta jautājums | Pasūtītāja atbilde |
|-----|---|---|
| 1. | Projektā virs balstiem 2 un 3 nav paredzētas deformācijas šuves. Tā kā tiltam ir paredzēts cietais segums (asfaltbetons SMA-16), šajās vietās ātri radīsies plaisas. Plaisu rašanās tālāk bojās laiduma plātni. Lūdzam sniegt projekta risinājumu, plaisu rašanās novēršanai. | 1) Sakarā ar to, ka tilta laiduma konstrukcijā virs balstiem 2 un 3 paredzēts speciālais stiegrojums (sk. Rasējumā BK-02 tabulā „ <u>Pamatdarbu un materiālu daudzumu saraksts</u> ” 5.punkts un „Darbu daudzumu sarakstā” punkti 3.8 un 3.13), kurš nodrošina laiduma konstrukcijas nepārtrauktību, deformācijas šuves nav paredzētas. |
| 2. | Vai apvedceļam ir noteikts konkrēts maršruts, ja ir, tad kurš? | 2) Konkrēts maršruts projektā nav paredzēts, bet apvedceļam plānots izmantot valsts vietējo autoceļu V762 Aglona – Višķi. |

Daugavpils novada pašvaldības
izpilddirektore vietnieks

A.Aizbalts