

SPECIFIKĀCIJA

N p.k	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
21	Spiediena pārvēidoļais		gab.	-	
22	Automātikas un spēka sadādes daļa		gab.	1	skāt.VAS
23	Signāla pastiprinātājs lielām distancēm	EO-R230K	gab.	1	
24	Kontrolieris, bez displeja	CORRIG0-E28-S	gab.	1	
25	Displejs ar 3m kabeli	CORRIG0-E-DSP-3	gab.	1	
26	Temperatūras devējs, kanāla	TG-K3/PT1000	gab.	3	
27	Pretāizsādos temperatūras devējs	TG-A1/PT1000	gab.	1	
28	Transformators DIN slīdes	TRAF0 40/D	gab.	1	
29	Rotācijas kontrolieris 230V	SPINN/D	gab.	1	
30	Rotācijas sensors	RR-G3	gab.	1	
31	Spiediena slēdzis, ar cauruli	PS 600	komp.	3	
32	Vārstu motors, 5Nm-1m	RDAB5-230	gab.	1	
34	Vārstu motors ar atspērī, 5Nm	RDAB5S-230	gab.	1	
33	Vārstu motors, 5Nm-1m	RDAB5-24A.0-10V,5Nm	gab.	1	
35	Pretāizsādosn termostats	DBTF-5F	gab.	1	
36	Regulējošais vārstis	SSK 800X500	gab.	2	
37	Šunta iekārta	SUM- 60-4.0	gab.	1	
38	Ģaisa apstrādes agregāts: PN-3/4900m³/sl.650Pa	RS-4900W			
39	Rotājošais siltummaiņis		komp.	1	(P3,N3)
40	ūdens sildāšanas sekcija Qs=26.0kW (-24/+18C)				
41	EU7 filtra pieplūdei				
42	EU7 filtra nosūcei				
43	1 ātrumu motors pieplūdei – 2.2kW				
44	1 ātrumu motors nosūcei – 2.2kW				
45	Frekvencu pārvēidoļais Comander	SK 3f 400V 2.2kW	gab.	2	
46	Automātikas un spēka sadādes daļa		gab.	1	
47	(sādaes skāpis, ar kontaktoriem, polādaējiem, automāti, spoiles, releji)	CORRIG0-E28-S	gab.	1	skāt.VAS
48	Kontrolieris, bez displeja	CORRIG0-E28-S	gab.	1	
49	Displejs ar 10m kabeli	CORRIG0-E-DSP-10	gab.	1	
50	Signāla pastiprinātājs lielām distancēm	EO-R230K	gab.	1	
51	Transformators DIN slīdes	TRAF0 40/D	gab.	1	
52	Temperatūras devējs, kanāla	TG-K3/PT1000	gab.	3	
53	Pretāizsādosn temperatūras devējs	TG-A1/PT1000	gab.	1	
54	Spiediena slēdzis, ar cauruli	PS 600	gab.	3	
55	Rotācijas kontrolieris 230V	SPINN/D	gab.	1	
56	Rotācijas sensors	RR-G3	komp.	1	
57	Vārstu motors, 5Nm-1m 2	RDAB5-230	gab.	1	
58	Vārstu motors ar atspērī, 5Nm	RDAB5S-230	gab.	1	
59	Šunta iekārta ,bez motora,20mm	SUM- 60-4.0	komp.	1	
60	Vārstu motors , 2Nm,15S	TRC24A-SR	gab.	1	

SAUEVMS VDUSSKULAS ĒKAS VIEŅKĀRŠOTA RENOVĀCIJA		Lapa
		IS-AVK 3