Bēniņi

3. stāvs

2. stāvs

1. stāvs

Pagrabs

Skolas ēka (projekt.)

ventkamera E16 75W 4x1.5

P3 Poga kārbā IP44 E60 c.20 Cu-3x1,5 9m

P2 Poga kārbā IP44 E60 c.20 Cu-3x1,5 12m

Poga kārbā IP44 E60 c.20 Cu-3x1,5 25m

E1/2 122W 4x1.5/3x1.5 c.25

E1/1 61W 4x1.5/3x1.5 c.25

c.25 c.25 c.25 c.25

4x1.5/3x1.5 862W E13 (301) E14 (301) E15 (301)

4x1.5 33W 3xizeja

4m

4x1.5/3x1.5 122W A1/4 (312) A1/5 (314)

4x1.5 33W 3xizeja

4x1.5/3x1.5 122W A1/1 (221) A1/3 (222)

NYM-J-3x1,5 c.20 5m

NYM-J-3x1.5 c.20

AGSS-1
36mod., IP44
atklātai uzstād.

A1 20AC Pa=5kW **NYM-J-5x6 c.32** Σl=50m

A2 20AC Pa=1,3kW **NYM-J-5x4 c.25** Σl=44m

A3 10AC Pa=0,5kW **Cu-3x1,5 E60** Σ l=24m (c.20-20m)

A4 6AC **Cu-5x1,5 c.25 E60** Σl=44m c.25
Uk~230V I=6A (AC-3) revers.

1 6AC 366W 5x1,5/4x1.5/3x1.5

2 6AC 652W 5x1,5/4x1.5/3x1.5

3 6AC 862W 3x1.5
no US iekārtas (skat.UAS ras.)

4 6AC 132W 4x1.5/3x1.5
Uk~230V I=6A (AC-1)

5 6AC 326W 4x1.5/3x1.5

Cu-5x1,5 c.25 E60

UAS 0,5kW (esoš.) Ugunsdzēsības un apsardzes signāl. iekārta

Cu-3x1,5 c.20 E60 Σ l=43m

4x1.5/3x1.5 122W A1/1 (127) A1/2 (142)

4x1.5/3x1.5 319W E1 (118) E2 (101) E3 (119) E4 (120)

c.25 66W 6xizeja

4x1.5/3x1.5 326W E5 (121) E6 (123)

4x1.5/3x1.5 225W E9 -katlu māja
E8 -kāpņu telpa

ARI; NYM-J-5x6 l=3m

32A

NYY-J-5x6 c.63 l=5m

DG

K1 kontaktspraudnis 4+1 400/230V, 32A kārbā IP67 DG pieslēgšanai

AGSS-1 slodze:
Σ Pu=9,3kW
Pa=9,3kW
Ia=15,9A (0,85)

Ū aizbīdnis (Katlu mājas telpā) **UA** 0,18kW

6A Kārbā, IP67 Cu-5x1,5 E60

SM Pu=1,3kW

KS (esoš.sad.) Pu=5kW (Kātlu mājas sad.)

Skolas ēka

P3-1 Poga kārbā IP44 E60 c.20 Cu-3x1,5 5m

P2-1 Poga kārbā IP44 E60 c.20 Cu-3x1,5 5m

P1-1 Poga kārbā IP44 E60 c.20 Cu-3x1,5 33m

SIA "Agroprojekts D" Jātnieku ielā 85-53, Daugavpils, LV-5410				SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE		15-12
				SALIENAS VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA		
Būvpr.vad	A. Trabo		10.12	SADALES AGSS-1 SHĒMA	Stadija	Lapa / Lapas
Projekt.	G.Gģezdova		10.12		TP	EL 2-2
				B.M.	Reģ. Nr.	