

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. pk	Nosaukums	Tehn. raksturojums tips	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	-automāt. slēdzis 3p. I=20A/C 2 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=6A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 5 gab.				
	-kontakts Uk~230V, I=6A (AC-1) 1 gab.				
	-korpuss, uz 36 mod., atklātai uzstādīšanai 1 kompl.		kompl.	1	AGSS-1
4	Spēka sadale, kur uzstāda:				
	-slēdzis 3p. I=63A 2 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=32A/B 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=20A/B 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=6A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 4 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=16A/B 1 gab.				
	-automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas kontroli 4p. 40A/30mA 1 gab.				
	-automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas kontroli 4p. 25A/30mA 2 gab.				
	-automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas kontroli 2p. 25A/30mA 3 gab.				
	-korpuss, uz 60 mod., IP65, apslēptai uzstādīšanai 1 kompl.		kompl.	1	SS 1-1
5	Spēka sadale, kur uzstāda:				
	-slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 3 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 4 gab.				
	-korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai IP44 1 kompl.		kompl.	1	S 3-1
6	Ventilācijas spēka sadale, kur uzstāda:				
	-slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=6A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 1 gab.				