

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

| Nr. pk | Nosaukums | Tehn. raksturojums tips | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
|--------|--|-------------------------|------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | –automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 2 gab. | | | | |
| | –korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai 1 kompl. | | kompl. | 1 | VS 1–1 |
| 7 | Ventilācijas spēka sadale, kur uzstāda: | | | | |
| | –slēdzis 3p. I=25A 1 gab. | | | | |
| | –automāt. slēdzis 3p. I=16A/C 2 gab. | | | | |
| | –korpuss, uz 12 mod., apslēptai uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl. | | kompl. | 1 | VS 3–1 |
| 8 | Sadales S 3–1 vadības skapis: | | | | |
| | –automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 4 gab. | | | | |
| | –korpuss, uz 6 mod., atklātai uzstādīšanai, IP44 1 kompl. | | kompl. | 1 | VP – S 3–1 |
| 9 | Siltummezgla spēka sadale, kur uzstāda: | | | | |
| | –slēdzis 3p. I=16A 1 gab. | | | | |
| | –automāt. slēdzis 3p. I=6A/C 1 gab. | | | | |
| | –automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 3 gab. | | | | |
| | –korpuss, uz 36 mod., atklātai uzstādīšanai, IP65 1 kompl. | | kompl. | 1 | SM |
| 10 | Datoru piesl. sadale, kur uzstāda: | | | | |
| | –slēdzis 3p. I=25A 1 gab. | | | | |
| | –pārsprieguma novadītājs 4pol. "2" tipa 1 kompl. | | | | |
| | –automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 7 gab. | | | | |
| | –korpuss, uz 24 mod., apslēptai uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl. | | kompl. | 1 | DS 1–1 |
| 11 | Apgaismošanas sadale, kur uzstāda: | | | | |
| | –slēdzis 3p. I=25A 1 gab. | | | | |
| | –automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 5 gab. | | | | |
| | –automāt. slēdzis 1p. I=16A/B 1 gab. | | | | |
| | –automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 5 gab. | | | | |
| | –automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas kontroli 2p. 25A/30mA 3 gab. | | | | |
| | –korpuss, uz 36 mod., apslēptai uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl. | | kompl. | 1 | AS 1–1 |