

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. pk	Nosaukums	Tehn. raksturojums tips	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
60	Ugunsiztur. kabelis ar vara dzīslām šķ.5x1,5mm2, E60		m	44	
61	Ugunsiztur. kabelis ar vara dzīslām šķ.3x1,5mm2, E60		m	125	
62	Gala apdare (25–70mm2)	EPKT 0031	kompl	4	"Raychem"
63	Gala apdare (4–35mm2)	EPKT 0015	kompl	38	"Raychem"
64	Gala apdare (1x35mm2)		kompl	9	
66	Kontaktligzda 3p., 400/230V, 16A, IP44		gab	1	
67	Kontaktligzda apslēptai uzstādīšanai, 230V, 16A, IP20				
	ar iezem. kontaktu		gab	195	
68	Kontaktligzda 230V, 16A ar iezem kont., atklatai uzstādīšanai		gab	2	
69	Kontaktligzda 230V, 16A ar iezem kont., IP44		gab	26	
70	El. skolu zvans		gab	6	
71	Slēdzis 1p. apslēptai uzstādīšanai		gab	53	
72	Slēdzis 2p. apslēptai uzstādīšanai		gab	31	
73	Pārslēdzis 1p, apslēptai uzstādīšanai		gab	44	
74	Slēdzis 1p., IP44		gab	13	
75	Slēdzis 1p., IP67		gab	4	
76	Paketslēdzis 3p., 16A, kārbā IP44		kompl.	2	
77	Paketslēdzis 3p., 6A, kārbā IP65		kompl.	1	
78	Paketslēdzis 3p, 6A , kārbā IP44		kompl.	1	
79	Poga, kārbā IP44		kompl.	6	
80	Savienošanas kārba apslēptai uzstādīšanai		gab	145	
81	Savienošanas kārba atklatai uzstādīšanai		gab	10	
82	Trīszaru kārba IP44, tēr. caur. D20 savienošanai		gab	12	bēniņos
83	1v. kārba slēdzim vai kontaktligzdai apsl. uzst.		gab	140	
84	2v. kārba kontaktligzdam apsl. uzst.		gab	85	
85	3v. kārba kontaktligzdam apsl. uzst.		gab	11	
86	Bimetālā savienoš. klemme	233 HV	gab.	1	OBO BETTERMANN