


# IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. pk	Nosaukums	Tehn. raksturojums tips	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	Galv. spēka sadale, kur uzstāda:				
	-slēdzis 3p. I=150A 1 gab.				
	-pārsprieguma novadītājs 3pol. "1+2" tipa 1 kompl.				
	-drošinātājs 100A 3 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=40A/C 3 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=32A/C 2 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=20A/C 1 gab.				
	-korpuss, atklātai uzstādīšanai t.KII-5, IP44				
	800x350x220mm "Jauda" 1 kompl.		kompl.	1	GSS-1
2	Galv. spēka sadale, kur uzstāda:				
	-slēdzis 3p. I=150A 1 gab.				
	-pārsprieguma novadītājs 3pol. "1+2" tipa 1 kompl.				
	-drošinātājs 100A 3 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=63A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=32A/C 2 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=25A/C 2 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 3 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 2 gab.				
	-kontaktors Uk~230V, I=6A (AC-3) 2 gab.				
	-kontaktors Uk~230V, I=25A (AC-3) 1 gab.				
	-papild. kont. (1s+1a) 1 gab.				
	-slēdzis (1a+1s) 1 gab.				
	-pārslēdzis 3p. I=10A 1 gab.				
	-program. laika relejs t."TALENT0" (GRASSLIN) 1 gab.				
	-korpuss, atklātai uzstādīšanai t.KII-5, IP44				
	800x350x220mm "Jauda" 1 kompl.		kompl.	1	GSS-2
3	Galv. spēka sadale (ARI sadale), kur uzstāda:				
	-pārslēdzis 3p. I=32A 1 gab.				

<div></div> <div>SIA "Agroprojekts D"</div> <div>Jātnieku ielā 85-53, Daugavpils, LV-5410</div>				SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE			15-12		
				SALIENAS VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA					
Būvpr.vad	A. Trabo		10.12	IEKĀRTU SPECIFIĀCIJA			Stadija	Lapa	Lapas
Projekt.	G.Grezdova		10.12				TP	EL.IS-1 Lapa 1	9
				B.M.		Reģ. Nr.			