

Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
		ŪDENSVADS Ū2			
1	DIN 2440	Ūdensvada izbūve no tērauda cinkota caurulem Dn50 Pn10 ar veidgabaliem			aukstajam ūdensvadam
		un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, ar krās.ar eļļās krāsu 2 reizi	m	110.	
2		Tas pats Dn25 PN10	m	10	
3		Aizbidnis Dn50 Pn10	m	2	
4		Aizbidnis Dn50 Pn10 ar el. pedz. N0.18kW	m	1	
5		Ter. cinkota trejgabals Dn50x25	m	6	
6		Ter. cinkota trejgabals Dn50x50	m	3	
7		Ter. cinkota līkums 90° Dn25	gb.	6	
8		Ter. cinkota līkums 90° Dn50	gb.	14	
9		Iztukš. krāns Dn15 Pn10	gb.	1	bronzas
10		Caurumošana uz sienās 200x200mm	gb.	10	
11		Apvalkcaurule Dn100; L-0.5m	gb.	8	
12		Ugunsdzēsības krāns Dn25:	kpl.	7	
		Ugunsdzēsības šļūtene ar savienījumiem Dn25; L-20m	gb.	7	
		Ugunsdzēsības strobs ar 13 mm strausli ar šļūtenes savienojumu	gb.	7	
		Ugunsdzēsības krāna skapis iebūvējams niša Dn25, l-20m, HP-650	gb.	7	
13		Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn50	m	80	
14		Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn25	m	10	
		Caurumošana uz parseguma 200x200mm	gb.	10	

Piezīmes:

1. Spraugas starp sienām, pārsegumiem un UK caurulēm aizpildīt ar ugunsdrošo mastiku.
2. Cauruļvadu stiprinājumu un veidgabalu skaitu pieņemt kā vienu komplektu uz norādīto cauruļvadu metru garumu.
3. Projektā norādītos materiālus un iekārtas pieļaujams aizstāt ar analogiem.
4. Visas pieslēguma vietas un diametrus esošiem cauruļvadiem esošās ēkas rekonstruējamā daļā precizēt uz vietas dabā pirms būvdarbu uzsākšanas, un cauruļvadu un veidgabalu pasūtīšanas.

Dn___ - nosacītālais

De___ - ārējais diametrs



SIA "Agroprojekts D"

Jātnieku ielā 85-53, Daugavpils, LV-5410

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

15-12

SALIENAS VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA

Būvpr.vad	A. Trabo			IEKĀRTU un MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	Stadija	Lapa	Lapas
Projekt.	H.Rjabova				TP	IS-11	12
				M	Reģ. Nr.		

ŪDENSVADS Ū2