


Piezīme:

Visi caurkļādi ir izolēti.
Pievadu diametri sildkermeniem nav parādīti – montēt Ø15
Apkures siltuma slodze – Q=248000 W Hsist. ~3300 ū. st. mm



Radiātoru mezgls.

<div><div></div><div>SIA "Agroprojekts D"</div></div>				SALIENAS PAGAUSTA PĀRVALDE				18-12	
Jebkuru ielā 66-63, Daugavpils, LV-6410				SAIENAS VĒRSTU KĻAUS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIĀ					
Būvpr. vad.		A. Tribo		10.12		APKURES SISTĒMAS SHĒMA		Skatītāja	Laips
Projekts		I. Kriševičs		10.12				TP	Laips
						M 1:100		Rak. Nr.	