

# IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

| Nr. pk   | Nosaukums  | Tehn. raksturojums tips | Mērvienība | Skaits | Piezīmes          |
|--|--|-------------------------|------------|--------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                       | 4          | 5      | 6                 |
| 6  | Spēka sadale, kur uzstāda:   |                         |            |        |                   |
|  | –slēdzis 3p. I=25A 1 gab.  |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 3p. I=10A/C 4 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 4 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai,                       |                         |            |        |                   |
|  | IP44, ar slēdzeni 1 kompl.   |                         | kompl.     | 1      | SS 1–2            |
| 7  | Spēka sadale, kur uzstāda:   |                         |            |        |                   |
|  | –slēdzis 3p. I=25A 1 gab.  |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 3p. I=10A/C 3 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 3 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai,                       |                         |            |        |                   |
|  | IP44, ar slēdzeni 1 kompl.   |                         | kompl.     | 1      | SS 1–3            |
| 8  | Spēka sadale, kur uzstāda:   |                         |            |        |                   |
|  | –slēdzis 3p. I=25A 1 gab.  |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 3p. I=10A/C 2 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 2 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai,                       |                         |            |        |                   |
|  | IP44, ar slēdzeni 1 kompl.   |                         | kompl.     | 1      | SS 1–4            |
| 9  | Spēka sadale, kur uzstāda:   |                         |            |        |                   |
|  | –slēdzis 3p. I=25A 1 gab.  |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 3p. I=16A/C 1 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 6 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas kontroli 2p. 25A/30mA 2 gab. |                         |            |        |                   |
|  | –korpuss, uz 24 mod., apslēptai uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl. |                         | kompl.     | 1      | SS 2–1            |
| 10   | Spēka sadale, kur uzstāda:   |                         |            |        |                   |
|  | –slēdzis 3p. I=25A 1 gab.  |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 3p. I=10A/C 4 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 5 gab.                               |                         |            |        |                   |
|  | –korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai,                       |                         |            |        |                   |
|  | IP44, ar slēdzeni 1 kompl.   |                         | kompl.     | 1      | SS 2–2            |
|  |  |                         |            |        |                   |
| 12–31–014<br>DEMENES PAGASTA ZEMGALES VIDUSSKOLAS ĒKAS<br>VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA |  |                         |            |        | EL.IS–1<br>Lapa 3 |