

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. pk	Nosaukums	Tehn. raksturojums tips	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
11	Spēka sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 3 gab.				
	–korpuss, uz 12 mod., atklātai uzstādīšanai,				
	ar slēdzeni, IP44 1 kompl.		kompl.	1	SS 3–1
12	Ventilācijas spēka sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=20A 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 3p. I=10A/C 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 1 gab.				
	–korpuss, uz 12 mod., atklātai				
	uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	VS 0–1
13	Datoru piesl. sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–pārsprieguma novadītājs 4pol. "2" tipa 1 kompl.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 6 gab.				
	–korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai				
	ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	DS 1–1
14	Datoru piesl. sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–pārsprieguma novadītājs 4pol. "2" tipa 1 kompl.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 5 gab.				
	–korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai				
	ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	DS 2–1
15	Apgaismošanas sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 8 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 6 gab.				
	–automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas				
	kontroli 2p. 25A/30mA 1 gab.				
	–korpuss, uz 24 mod., atklātai uzstādīšanai				
	ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	AS 0–1