

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. pk	Nosaukums	Tehn. raksturojums tips	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	Galv. spēka sadale, kur uzstāda:				
	-slēdzis 3p. I=200A 1 gab.				
	-pārsprieguma novadītājs 3pol. "1+2" tipa 1 kompl.				
	-drošinātājs 100A 3 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=80A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=40A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=32A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=25A/C 6 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=20A/C 2 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=16A/C 1 gab.				
	-kontakts Uk~230V, I=16A (AC-3) 1 gab.				
	-slēdzis (1a+1s) 1 gab.				
	-papild. kont. (1s+1a) 1 gab.				
	-korpuss, atklātai uzstādīšanai t.KII-5, IP44				
	800x350x220mm "Jauda" 1 kompl.		kompl.	1	GSS-1
2	Galv. spēka sadale, kur uzstāda:				
	-slēdzis 3p. I=50A 1 gab.				
	-pārsprieguma novadītājs 3pol. "1+2" tipa 1 kompl.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=32A/C 1 gab.				
	-automāt. slēdzis 3p. I=25A/C 4 gab.				
	-automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 3 gab.				
	-kontakts Uk~230V, I=6A (AC-1) 1 gab.				
	-papild. kont. (1s+1a) 1 gab.				
	-korpuss, uz 48 mod., atklātai uzstādīšanai				
	IP44 1 kompl.		kompl.	1	GSS 1-1



KOMUNĀLPROJEKTS

Daugavpils nodaļa

BŪVKOMERSANTA

REĢISTR.Nr.2687 – R

Būvobjekta nosaukums

DEMENES PAGASTA ZEMGALES VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA

Lapas saturs

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums				
Būvpr. daļas vad.	G.Ģezdova		10.2012	Pasūtījuma Nr.	12-31-014	Mērogs	Stadija
Inžen.	G.Ģezdova		10.2012	Saskaņots		B.M.	TP
Arh. reģ.Nr.	9676					Lapas Nr.	Lapu sk.
						EL.IS-1 lapa 1	10