

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. pk	Nosaukums	Tehn. raksturojums tips	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
16	Apgaismošanas sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 8 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 6 gab.				
	–automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas kontroli 2p. 25A/30mA 1 gab.				
	–kontakts Uk~230V, I=10A (AC-1) 1 gab.				
	–papild. kont. (1s+1a) 2 gab.				
	–program. laika relejs t."TALENTO" (GRASSLIN) 1 gab.				
	–korpuss, uz 36 mod., apslēptai uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	AS 1–1
17	Apgaismošanas sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 5 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/B 2 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 11 gab.				
	–automāt. slēdzis ar noplūdes strāvas kontroli 2p. 25A/30mA 3 gab.				
	–korpuss, uz 36 mod., apslēptai uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	AS 2–1
18	Apgaismošanas sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 4 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=6A/C 8 gab.				
	–korpuss, uz 24 mod., apslēptai uzstādīšanai, ar slēdzeni 1 kompl.		kompl.	1	AS 3–1
19	Apgaismošanas sadale, kur uzstāda:				
	–slēdzis 3p. I=25A 1 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=16A/C 7 gab.				
	–automāt. slēdzis 1p. I=10A/C 1 gab.				