


BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

1. Aisbēgt elektroenerģiju un izvērti vadus no būvdarbu zonā esošajiem elektokabļiem.
2. Pārbaudāmās alies rajona izveidot pagaidu pārsēdes no UPN200 profiliem.
3. Projektā paredzētajā augstuma sienā no abām pusēm pēc nelīnienā trečienam izkāj horizontāliu mīnu atbilstoši metāla profilu izmēriem. Pēc caurumiem metāla sijas, kurās izburti caurumi Ø18, izburti caurumus sienās un uz vāgaji uzklātas cementa javas M200 mīksnā leivoto metāla siju un plevek projekta stāvoķi ar savilcēbūlām.
4. Metāla siju uzķātē ar metāla ķīļiem pēc 20cm. Pēc tam visas spraugas starp sijas un sienu aizdēvo ar cementa javu M100, lielu uzmanību pievēršot balsta mezgliem. Kad java sasniegusi 50% projekta stiprības, var izķātļt jauno ailu pēc projekta. Metāla sijaļm no apakšas piemēlina metāla loksni -40x3 ik pēc 350mm.
5. Metāla siju virsmas tiek apmestas ar cementa javu pa stieplei sienu. Pagaidu pārsēdes un balstus dīrķst nopemt pēc tam, kad cementa java sasniegusi 70% no projektējamas stiprības.
6. Uzķātļt projektējātāļu pārstāviem, sastādīt segto darbu pieņemšanas aktu.

B	22.04.2013.	Pievienība 4, piezīme	Dentis Mišļeniņš
A	4.04.2013.	Labodas piezīmes un izmēri, Mainīti hobbeļus augstumi	Dentis Mišļeniņš
IZM.	DAT.	APRAKSTS	INIC.
Pasūtītājs:			PAR.
Naujenes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073501, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads			 Rīga, Kalveņu iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67323366 @All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autorizāciju likumu
Objekts:			
Lāču pamatskolas rekonstrukcija			
Adrese:			
Muzeja iela 2, Lodiķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads			
Lapas nosaukums:			
PS-11 pārsedze			
BK sad. vad.	Dentis Mišļeniņš	6.03.2012	Stadija
Izstrādāja	Mārcis Bērziņš	6.03.2012	Lapas
			Ras. Nr.
			BK-31B
			TP
Mērogs: 1:100			
Līguma Nr. 100./12-3.37.4.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TP	BK-31B	A3.2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	--------	------