



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv,

www.dnd.lv

2013.gada 28.martā Nr.2.1.-19/381

Atbildes uz Pretendentu
jautājumiem

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/04/ERAF).

Nr.	Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
	Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā „Kalkūnes pagasta Ķieģeļu ielā izmaksu pozīcijā Nr. 2.3 ‘Ģeorežģis granīta šķemбу armēšana zem autobusa pieturām Tersar TRix 160’ ir saprotams, ka izbūvējot autobusu pieturas būs jāizmanto granīta šķembas, bet šīs pašas tāmes sadalās 3.4. un 3.5. šķemбу segas izbūvē paredzētas N-IV un N-III klases šķemбу materiāls, kuras var nebūt no granīta. Jautājums :	
1.	Vai veicot Līgumā paredzētos darbus būs obligāta prasība izmantot granīta šķembas?	Tāmes pozīcijā 2.3. ir kļūda pozīcijas nosaukumā – jābūt „Ģeorežģis zem autobusu pieturām”. Ģeorežģis (2.3. pozīcija) tiks paredzēts materiālam, kas minēts pozīcijā 3.4.2.
2.	Ja būs jāizmanto granīta šķembas, lūdzu norādīt, kurā vietā un kādos apjomos šie darbi būs jāveic?	Nav jāizmanto, sk. atbildi 1.punktā.
3.	Vai darbu daudzumu un izmaksu saraksta pozīcijā Nr. 2.3. minēto ģeorežģi drīkst aizstāt ar analogu?	Kā norādīts paskaidrojuma raksta sadaļā B. „Tehniskās specifikācijas un saraksti”, punktā 3.2. „Nostiprināšana ar ģeorežģi” var izmantot ģeorežģi TriAx160 vai analogu.

Daugavpils novada pašvaldības
Izpilddirektore

V.Kezika

Rūtiņa, 65476831